



LEGENDA:

—————	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- - - - -	VRATNÉ POTRUBÍ
—————	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TČ PŘÍVODNÍ
- - - - -	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TČ VRATNÉ
Cu-iz	MĚDĚNÉ POTRUBÍ - IZOLOVANÉ DLE VYHLÁŠKY Č. 193/2007 Sb

KU	KOHOUT KULOVÝ UZAVÍRACÍ
KV	KOHOUT KULOVÝ VYPOUŠTĚCÍ
VCO	TROJCESTNÝ VENTIL 230V/2-BODOVÝ
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
BS	BEZPEČNOSTNÍ SKUPINA
PV	POJISTNÝ VENTIL
S1/2	OZNAČENÍ STOUPAČKY
F	FILTR
T	TEPLOMĚR

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

1A	VZDUCHOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO IVT AIR X 70 S (SUPERTICHÉ PROVEDENÍ)
1B	VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA, IVT AIRMODUL E9
2	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 100l, IVT BC 100
3	ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO 230V
4A/B	ZÓNOVÝ VENTIL, PROPOJENO NA PT PŘÍSLUŠNÉ BYTOVÉ JEDNOTKY
5A/B	KALORIMETRICKÝ MĚŘIČ TEPLA S DÁLKOVÝM ODEČTEM
6	OMEZOVAČ TEPLoty NA ZPĚTNÉM POTRUBÍ (PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ)
PT	PROSTOROVÝ TERMOSTAT - OVLÁDÁNÍ ZÓNOVÉHO VENTILU (DODÁ EI)

Michal Weinreb

Projekční kancelář technických zařízení budov
IČ: 74429124

Generální projektant

m3w s.r.o., Na skalce 277, 381 01 Český krumlov - Horní Brána

O2: 775 900 687

www.alwen.cz

weinreb@seznam.cz

Zodpovědný projektant / Vypracoval

M.Weinreb

Stavba: **Rekonstrukce rodinného domu - Josefy Kolářové 377/9** Číslo paré
Josefy Kolářové 377/9, 370 05, České Budějovice
Katastrální území České Budějovice 2 (621943); parc. č. 756/1

Investor: Julie Watzko a Tomáš Volek, Josefy Kolářové 377/9, 370 05 České Budějovice

Stupeň: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

Část: D.1.4 Technika prostředí staveb - Vytápění

Datum: 07/2022

Výkres: **SCHÉMA**

Měřítko Číslo výkresu
- D.1.4.3.4